



Legenda simbolov (elektroinstalacije)

- Podnebna razdelilna omara
- Vitčnica enofazna šila 16A/230V
- Komunikacijske vitčnice (2x0.5)
- Električni priključek
- Številka tokokroga
- Parapetni kanal
- Kabelska palica PK200 - JT
- Kabelska palica PK100 - ST

Opomba:
Vse instalacije podometne, z vodniki NYM-J v inšt. ceveh.
Cevne razvode za napajanje motornih pogonov plačen in projektorjev, je potrebno izvesti z blagimi zavoji, da bo možno kasneje v njih uvleči napajalne in signalne kable!
Audio video oprema in predmet tega načrta (glej načrti opreme!)
Vitčnice montirati na višini 0.40m od tal, oziroma je ob simbolu napisana višina montaže.
Detaljni razvod kablov je prepuščen izvajalcu!

Spr:	Opis spremembe	Datum:	Podpis:
	BIRO PETKOVSKI d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženiring	Ident. št. IZS: 0558	
investor:	UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za pomorstvo in promet Portoroč, Pot pomorščakov 4, 6320 Portoroč		
objekt:	Ureditev prostorov FPP - 2. faza Prenova predavalnice z energetsko sanacijo severne in zahodne fasade		
vrsta:	Električne instalacije	št. rač. 02/2015/I-E	
moč:	Moč	merit: 1-50	
avtor:	Tvoris mansarde	datum izdelave:	januar 2016
vrsta rač.:	PZI	podpis:	datum podpis:
odgovorni projektant:	Borut Rebolj, u.d.i.a.	ZAPS 0173 A	
odp. projektant:	Božidar Čamer, el. teh.	IZS E-9168	29.01.2016
projektant:	Klemen Jerman, d.i.e.	IZS E-2131	29.01.2016
št. lista:	7	opomba:	