



Legenda simbolov (elektroinstalacije)

- R-X Podometna razdelilna omara
- Vtičnica enofazna šuko 16A/230V
- Komunikacijske vtičnice (2xRJ45)
- Komunikacijske vtičnice (1xRJ45)
- Električni priključek
- Številka tokokroga
- Parapeetni kanal
- PK200-JT PK200-JT Kabelska polica PK200 - JT
- PK100-ST PK100-ST Kabelska polica PK100 - ST

Opomba:

Vse instalacije podometne, z vodniki NYM-J v inst. ceveh.
Vtičnice montirati na višini 0,40m od tal, oziroma je ob
simbolu napisana višina montaže.
Detaljni razvod kablov je prepuščen izvajalcu!

Spr.: Opis spremembe:		Datum:		Podpis:
inveštor:		UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož		
objekt:		Ureditev prostorov FPP - 1.faza Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetske sanacije južne fasade		
načrt:		Elektro inštalacije Strelovod, moč	št. načrta: 022015/1-E	merilo: 1:100
vsebina:		Tloris strehe	datum izdelave:	april 2015
vrsta načrta:		PZI	podpis:	datum podpisa:
odg.vodja projekta:		Borut Rebolj, u.d.i.a.	ZAPS 0173 A	
odg. projektant:		Božidar Čamer, el. teh.	IZS E-9168	15.04.2015
projektant:		Klemen Jerman, d.i.e.		15.04.2015
št. lista:		4	opomba:	