



ozn.: LEGENDA:

S1	ESSE-CI OVVO nadgradnja: koda 71DR154154PGC24, T5 2x 54W/830; L=241,5 cm; barva okvija ALU elokirana
S2	ESSE-CI OVVO display frameless nadgradnja: koda 71DR128128PGC24, T5 2x 28W/830; L=241,5 cm; barva okvija ALU elokirana
S3	ESSE-CI tip LIFE-PC nadgradnja: 47PG11L38, 11W, 879mm, 350mA, bela; dim. 332x332mm
S4	LED profilna svetilka v profilu FM 359-175-013 z opalnim difuzorjem in LED trakom 3000K, 120 LED/m, 14,4 Wm, 24V DC, 1200 lm/m, - nadgradnja, montaža spodaj na višjo osarico; L= 100cm
S5 aku	Stropna vgrajna svetilka varnostne razsvetljave + aku modul VIALED SYMMETRICAL BELA 1H AVTONOMIA tip: VL03N10EBRIS
S6 aku	Stropna vgrajna svetilka varnostne razsvetljave + aku modul COOPER STAR 11W 1H AVTONOMIA tip: O-EL20A

Legenda simbolov (elektrinstalacije)

	Kabelska Priključna Merilna Omarica
	Podometna stikala (navadno, menjalno, serijsko, križno)
	Številka tokokroga in št. stikala oziroma pripadajoče svetilke

Opomba:
Vse instalacije podometne, z vodniki NYM-J v inst. ceveh.
Tip in oblika svetilk ter stikal izbere investitor ali arhitekt!
Stikala montirati na višini 1,05m od gotovih tal, oziroma je ob simbolu napisana višina montaže.
Detaljni razvod kablov je prepuščen izvajalcu!

Legenda simbolov požarnega javljanja

	Notranja požarna sirena
	Optični dimni javljalnik požara
	Optični dimni javljalnik požara
	Temperaturni javljalnik požara
	Magnetno držalo
	Ročni javljalec požara
	Protipožarna centrala (PPC)
	Oddaljena kontrola

Spr.: _____	Opis spremembe: _____	Datum: _____	Podpis: _____
BIRO PETKOVSKI d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženiring			Ident. št. IZS: 0558
investitor:	UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož		
objekt:	Ureditev prostorov FPP - I.faza Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade		
nošt:	Elektro instalacije Razsvetljava, požarno javljanje	št. nošt: 022015/I-E	merilo: 1:50
vsobno:	Tloris mansarde	datum izdelave:	april 2015
vrsta nošt:	PZI	podpis:	datum podpis:
odg.vodja projekta:	Borut Rebolj, u.d.i.a.	ZAPS 0173 A	
odg. projektant:	Božidar Čamer, el. teh.	IZS E-9168	15.04.2015
projektant:	Klemen Jerman, d.i.e.		15.04.2015
št. lista:	2	opomba:	